

COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MESTRE DE OBRAS INTEGRALMENTE E RESPONSÁVEL TÉCNICO (DETENTOR DO ACERVO)2 (DUAS) HORAS POR DIA.				MÊS
00002707	ENGENHEIRO PLENO	H	55,00	96,07	5.283,85
00004069	MESTRE DE OBRAS	H	220,00	16,00	3.520,00
00006122	APONTADOR OU APROPRIADOR	H	220,00	6,25	1.375,00
	SUB-TOTAL				10.178,85

COMP. 10	RETIRADA DE CASSETES DE EVAPORIZAORA DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, INCLUSIVE DE FECHAMENTO COM REGISTRO DE ÁGUA.				UN
00000247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	0,12	7,22	0,87
00002436	ELETRICISTA	H	0,12	11,04	1,32
	SUB-TOTAL				2,19

COMP. 11	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA MPA 20X20CM, INCLUSIVE TAMPA DE ALUMÍNIO STD 2X70 -REF. 145-21 TB DIM. 110X158, SUPORTE PINTADO P/CAIXA DE TOMADA STD 2X70 P/4 TOMADAS RJ45, SUPORTE PINTADOS P/CAIXAS DE TOMADA STD 2X70 P/3 TOMADAS ELÉTRICAS E TOMADAS DE ENERGIA 149-124 BR 20A-250V BRANCA PARA CAIXA EM EMBUTIR(3UN)				UN
COLETA	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA MPA 20X20CM	UN	1,00	182,56	182,56
COLETA	TAMPA DE ALUMÍNIO STD 2X70 -REF. 145-21 TB DIM. 110X158	UN	1,00	35,50	35,50
COLETA	SUPORTE PINTADO P/CAIXA DE TOMADA STD 2X70 P/4 TOMADAS RJ45,	UN	1,00	18,50	18,50
COLETA	SUPORTE PINTADOS P/CAIXAS DE TOMADA STD 2X70 P/3 TOMADAS ELÉTRICAS	UN	1,00	18,50	18,50
COLETA	TOMADAS DE ENERGIA 149-124 BR 20A-250V BRANCA PARA CAIXA EM EMBUTIR	UN	3,00	8,50	25,50
73551	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL	M3	0,01	573,66	5,74
00004750	PEDREIRO	H	0,15	11,04	1,66
00006111	SERVEnte	H	0,15	6,79	1,02
00000247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	2,00	7,22	14,44
00002436	ELETRICISTA	H	2,00	11,04	22,08
	SUB-TOTAL				325,50

COMP. 12	CABO PAR TRANÇADO UTP 5 PARES CATEGORIA 5				M
COLETA	CABO PAR TRANÇADO UTP 5 PARES CATEGORIA 5	M	1,05	2,20	2,31
00000247	AUXILIAR DE ELETRICISTA	H	0,12	7,22	0,87
00002436	ELETRICISTA	H	0,12	11,04	1,32
	SUB-TOTAL				4,50



Quadro / Tampa de Alumínio STD®			
Caixa	Ref.	Dimensão Externa	Dimensão Revestimento
2x70	145-21-TB	173x197	110x158
3x70	145-22-TB	243x197	181x158

Suportes Pintados p/ Caixas de Tomada STD® 2x70



P/ 3 Tomadas de Energia

149-0355-PR

3 furos - sem tomadas (vazio)



P/ 4 Tomadas Tipo RJ

149-12-PR

4 furos 14,7x19,3mm - sem tomadas (vazio)

Suportes Pintados p/ Caixas de Tomada STD® 3x70



P/ 2 Tomadas de Energia

149-0255-PR

Utilização no alojamento central da caixa
2 furos - sem tomadas (vazio)



P/ 3 Tomadas de Energia

149-0355-PR

Use na extremidade da caixa
3 furos - sem tomadas (vazio)



P/ 4 Tomadas Tipo RJ

149-12-PR

4 furos 14,7x19,3mm - sem tomadas (vazio)

Tomadas de Energia

Ref.	Espec.	Cor
149-123-BR	10A-250V	Branca
149-123-VM	10A-250V	Vermelha
149-124-BR	20A-250V	Branca
149-124-VM	20A-250V	Vermelha

Tampões para Suportes de Tomadas

Ref.	Especifc.	Furo (mm)
149-21	P/ tomada RJ	14,7 x 19,3
149-141	P/ 1 mód. de tom. PIAL	

