

**Esclarecimento** 26/04/2023 15:12:54

Pedido 1: Verificamos que no item 6.1.24.6. do TR "O DCPFO deverá estar certificado ANSI/TIA-942 READY Rated 3 ou UPTIME INSTITUTE TIER III para Data Centers Pré Fabricados Outdoor no ato da entrega. Através do Item 6.1.24.6. do TR entendemos que o objeto deverá ser entregue certificado, e que para fins de comprovações na qualificação técnica que o objeto será entregue certificado será aceito uma declaração da licitante declarando que objeto estará certificado no ato da entrega conforme solicitado no item 6.1.24.6, está correto nosso entendimento?

**Resposta** 26/04/2023 15:12:54

Resposta da unidade demandante: Está correto o entendimento, desde que a solução seja certificada conforme as exigências no ato da entrega.