



- 1 - O PROJETO TRAZ DA CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BRASÍLIA-ACRE:
- 2 - DEVERÃO SER EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 200 SPL/INT HALL E SISTEMA PARA RENOVACÃO DE AR INTERIOR;
- 3 - SERÃO INSTALADOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS CAPACIDADES E ESPECIFICAÇÕES INDICADAS NESTE PROJETO (VER PLANOJA DE DESENHOS);
- 4 - AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS EM ACORDO COM A NBR 5410;
- 5 - OS DRENOS DE ÁGUA DAS EVAPORADORAS DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME PLANTA DE DRENAGEM;
- 6 - OS EQUIPAMENTOS DOS AMBIENTES SERÃO FIXADOS NAS PAREDES CONFORME POSICIONAMENTO INDICADO NO PROJETO;
- 7 - AS UNIDADES DEVERÃO SER INVIOLADAS;
- 8 - TODAS CONDIÇÕES DEVERÃO POSSUIR DESCARGA DE AR HORIZONTAL;
- 9 - DIMENSÕES DE DUTOS EM PVC ESTÃO EM MILÍMETROS, COTAS EM METROS E LINHAS DE COBRE EM POLEGADAS;
- 10 - CONFERE E RATIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA;
- 11 - O TUBO DE DRENHO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, DEVERÃO SER ISOLADOS TERCAMENTE;
- 12 - TODAS AS TUBULAÇÕES DE COBRE DEVERÃO SER ISOLADAS TERCAMENTE;
- 13 - A FIM DE PROTEGER O ACABAMENTO E PROTEÇÃO MECÂNICA NAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS, DEVERÃO SER INSTALADAS CANALETAS MÍNIMAS DE 35 X 55 MM (L X H), DO TIPO CONTROLOUX C260, OU SIMILAR;
- 14 - NÚMEROS ENTRE PARENTESES INDICAM VALORES DE AR EM M3/H;
- 15 - AS INTERLUBOÇÕES ELÉTRICAS ENTRE OS EQUIPAMENTOS E SEUS RESPECTIVOS PONTOS DE FORÇA HAVENDO A CADA 100 METROS DE INSTALAÇÃO DE CADA 100 METROS;
- 16 - O INSTALADOR DEVE CONDIÇÃOVAR DEPOIS DE PREVER E EXECUTAR TODAS AS ESTRUTURAS AUXÍLIARES NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS, MESMO QUE NÃO CONSTEM NO PROJETO;
- 17 - O PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM O FABRICANTE ESPECIFICADO. A SUBSTITUIÇÃO DO FABRICANTE SO PODERÁ SER FEITA DESDE QUE AS DETAÍLHADA ATENDIDA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS EFETIVADAS E SEJA APROVADO JUNTO AO PROPRIETÁRIO, GERENCIADOR OU PROJETISTA;
- 18 - O INSTALADOR DEVERÁ INSTALAR OS EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O MANUAL DO FABRICANTE, RESPEITANDO SEMPRE OS ESPECÍFICOS E AS DETAÍLHADAS;
- 19 - O MEMORIAL DESCRITIVO E PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DO DESENHO, DEVE MEMORIAL DESCRITIVO DE AR CONDICIONADO PARA O COMPLETO ENTENDIMENTO DOS DESENHOS, ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS;
- 20 - A FOLHA DE DETALHES TÍPICOS E PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DOS DESENHOS, DEVE FOLHA DE DETALHES TÍPICOS PARA O COMPLETO ENTENDIMENTO DOS DESENHOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS;
- 21 - AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERÃO SER APOIADAS NAS CALÇADAS DE CIMENTO, EXCETO AS UNIDADES DO JARDIM DE INVERNO QUE DEVERÃO A 3,00M DE ALTURA, AS DA SALA 01, CEPAL E CEMAM QUE DEVERÃO SER A 2,00M DE ALTURA;
- 22 - OS FIUROS NAS PAREDES PARA AS GREIHAS DE TOMADAS DE AR EXTERIOR, FUROS EXTERNO PARA INTERIO E SUPLENTE E INFERNO PARA VEDAÇÃO COM TUBO ESTRUTURAL PARA EVITAR PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL;
- 23 - A EXECUÇÃO DOS BANHEIROS E COPAS SERÁ DE COROA NATURAL POR MEIO DAS SUAS RESPECTIVAS JANELAS QUE TERÃO CORTA-VENTO ABERTA DURANTE O FUNCIONAMENTO DA EQUIPACÃO;

[illegible]

 ACRE TERRA DE SEMEADURA GOVERNO DE TODOS.	
Nome: Votor Engenharia e Construção LTDA End: Rua Vitorus, 102 - Morada do sol - Rio Branco/AC Tel: (22) 3223-3300	
Assin. Técnico (a):  _____ George David Eng. Responsável - CREA Nº: 000159133	
Nome do Autor: CAU/DO CREA Nº: _____	
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO REGIONAL SEDUR	
ASSINATO	FASE DO PROJETO: EXECUTIVO