PLANTA BAIXA

Esc. 1/75

1ª ETAPA

LEGENDA:

- DUTO PVC
- DUTO FLEXÍVEL
- PONTO DE FORÇA

RENOVAÇÃO DE AR - SPLITVENT	
TAG:	01
FABRICANTE:	SELF AIR
MODELO:	SCF-12K
QUANTIDADE:	1 UD.
VAZÃO:	370 m³/h
POTÊNCIA ELÉT. TOTAL:	1,0 CV
FILTRAGEM:	-
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:	220V
PONTO DE FORÇA:	127V/1F+Terra
OBS. : - ACIONAMENTO COM A ILUMINAÇÃO	

RENOVAÇÃO DE AR - REG. VAZÃO Ø150mm	
TAG:	01
FABRICANTE:	SIFOLAR
MODELO:	AVLC 150
QUANTIDADE:	1 UD.
VAZÃO MÁXIMA:	-
PERDA DE CARGA MÁXIMA:	-
FILTRAGEM:	-
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:	-
PONTO DE FORÇA:	-
OBS. : - REGULAGEM DE VAZÃO CONFORME INDICAÇÃO DO PROJETO	

RENOVAÇÃO DE AR - GRADE PLÁSTICA Ø200 mm	
TAG:	01
FABRICANTE:	ARQUITETURA DO AR
MODELO:	GRAE 20
QUANTIDADE:	1 UD. 09
VAZÃO MÁXIMA:	1 UD. 90
PERDA DE CARGA MÁXIMA:	1 UD. 10
FILTRAGEM:	-
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:	-
PONTO DE FORÇA:	-
OBS. : - POSICIONAR CAPTAÇÃO DE AR DEFRONTE DE FORTES DE POLUIÇÃO	

RENOVAÇÃO DE AR - CAIXA DE FILTRAGEM Ø200 mm	
TAG:	01
FABRICANTE:	CAIXA DE FILTRAGEM
MODELO:	ACFL-200
QUANTIDADE:	1 UD. 09
VAZÃO MÁXIMA:	1 UD. 90
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:	-
PONTO DE FORÇA:	-
OBS. : - PREVER ALÇAPÃO PARA ACESSO	

RENOVAÇÃO DE AR - VENTILADOR	
TAG:	01
FABRICANTE:	BERLINE LAFFRECLAIRE
MODELO:	BL 200
QUANTIDADE:	1 UD. 09
VAZÃO MÁXIMA:	1 UD. 1.800
PERDA DE CARGA MÁXIMA:	1 UD. 10
FILTRAGEM:	-
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:	220V/2F+Terra
PONTO DE FORÇA:	127V/1F+Terra
OBS. : - ACIONAMENTO COM A ILUMINAÇÃO	

RENOVAÇÃO DE AR - REG. VAZÃO Ø100mm	
TAG:	01
FABRICANTE:	REGULADOR DE VAZÃO
MODELO:	RVC 100
QUANTIDADE:	1 UD. 01
VAZÃO MÁXIMA:	-
PERDA DE CARGA MÁXIMA:	-
FILTRAGEM:	-
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:	-
PONTO DE FORÇA:	-
OBS. : - REGULAGEM DE VAZÃO CONFORME INDICAÇÃO DO PROJETO	

RENOVAÇÃO DE AR - VENTILADOR Ø 200 mm	
TAG:	01
FABRICANTE:	SIFOLAR
MODELO:	AVLC 200
QUANTIDADE:	1 UD. 09
VAZÃO MÁXIMA:	1 UD. 90
PERDA DE CARGA MÁXIMA:	1 UD. 10
FILTRAGEM:	-
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:	-
PONTO DE FORÇA:	127V/1F+Terra
OBS. : - ACIONAMENTO COM A ILUMINAÇÃO	

RENOVAÇÃO DE AR - REG. VAZÃO Ø200 mm	
TAG:	01
FABRICANTE:	REGULADOR DE VAZÃO
MODELO:	RVC 200
QUANTIDADE:	1 UD. 01
VAZÃO MÁXIMA:	-
PERDA DE CARGA MÁXIMA:	-
FILTRAGEM:	-
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:	-
PONTO DE FORÇA:	-
OBS. : - REGULAGEM DE VAZÃO CONFORME INDICAÇÃO DO PROJETO	

RENOVAÇÃO DE AR - VENEZIANA METÁLICA	
TAG:	01
FABRICANTE:	VENEZIANA METÁLICA
MODELO:	AVLC
QUANTIDADE:	1 UD. 01
VAZÃO MÁXIMA:	1 UD. 1.800
PERDA DE CARGA MÁXIMA:	1 UD. -
FILTRAGEM:	-
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:	-
PONTO DE FORÇA:	-
OBS. : - POSICIONAR CAPTAÇÃO DE AR DEFRONTE DE FORTES DE POLUIÇÃO. VENEZIANA DEVERÁ SER MUNIDA DE TELA CONTRA INSETOS.	

RENOVAÇÃO DE AR - LONA FLEXÍVEL	
TAG:	01
TAG:	LONA FLEXÍVEL
MODELO:	ACUSTICO 2000
FABRICANTE:	ACUSTICFLEXIBLE

APROVAÇÕES

REVISÕES:

Nº	Data	Descrição:	Autor:
00	26/03/2022	EMISSÃO INICIAL	GEORGE DOBRÉ

ACRE
VISÃO DE FUTURO.
GOVERNO DE TODOS.

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO REGIONAL
SEDUR

VETOR ENGENHARIA

Nome: Vetor Engenharia e Construções LTDA
End.: Rua Vênus, 152 - Morada do sol - Rio Branco-Ac
Tel.: (68) 3223-3300

Resp. Técnico (ea):

George Dobré
Eng° Mecânico - CREA Nº 010795813/9

Nome do Autor - CAU OU CREA Nº ---

ASSUNTO: **P R O J E T O D E C L I M A T I Z A Ç Ã O**

FASE DO PROJETO: **EXECUTIVO**

OBRA: **CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO DE BRASILÉIA - AC - 2ª ETAPA**

END: **AVENIDA RUI LINO - ESTRADA DO PACÍFICO BRASILÉIA/AC**

NÚMERO DA PRANCHA: CLI 03/05

DADOS DA FONTE:

AREAS (m²):

A Terreno:	4.808,00m²
A Existente: (1ª Etapa)	919,00m²
A Ampliar: (2ª Etapa)	721,00m²
A TOTAL:	1.640,00 m²

Taxas (%):

TO:	34,11%
TP:	30,52%

CONTEÚDO: **PLANTA BAIXA - RENOVAÇÃO DE AR**

ESCALA: INDICADA

DATA: MARÇO / 2022

REVISÃO: REV 00

Endereço Arquivo:

FORMATO – A0 (841x1189)mm